

Республика Башкортостан
Муниципальное
унитарное предприятие
«НЕФТЕКАМСКВОДОКАНАЛ»
(МУП «НВК»)



Башкортостан Республикаһы
«НЕФТЕКАМСКВОДОКАНАЛ»
Муниципаль
унитар предприятиһеһе
(«НВК» МУП)

Чапаев урамы, 5, , Нефтекама Калаһы, 452684
Тел/факс (34783) 2-28-30/ 2-38-51
сайт: <http://nefvodokanal.ru>
e-mail: neftvodokanal@ufamts.ru

ИНН 0264014479; КПП 026401001; ОГРН 1020201883481;
Расчетный счет № 40702810200030000775 Филиал ПАО «УРАЛСИБ»
в г. Уфа; БИК 048073770; к/с 30101810600000000770; ОКПО 03253888
ОКВЭД 36.00.2, 37.00.

10 2020 г. № 01-02/1914
" " 2020 г.

Главе сельского поселения
Никола-Берёзовский сельсовет
муниципального района
Краснокамский район РБ
Султанову М.М.

Уважаемый Марсель Мазгарович!

В связи с указанным обращением, поступившим в МУП «Нефте-
камскводоканал» 07.10.2020г., специалистами аналитического Центра
13.10.2020г. отобраны пробы питьевой воды по указанным улицам
(ул.Макаренко, ул.Ленина, ул.Монтажников). По результатам анализа вода
соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества» по всем показателям.

Мутность воды составила менее 0,58 мг/дм³, 1,20 мг/дм³ и менее 0,58 мг/дм³,
при нормативе 1,50 мг/дм³. Цветность – 8, 10 и 9 градусов соответственно при
нормативе 20 градусов, привкус и запах не обнаружены.

И.о.директора

А.И.Горев

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НИКОЛО-БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Вход. №

966

16.

10

2020г.